

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen
gemäß DIN EN 16165, Anhang A

Prüfobjekt: **Kunststoff**

Materialart: Schwimmbadrost, hochschlagfestes Vollprofil aus Hart-PVC
Artikelbezeichnung: Original ADO®-Schwimmbadrost SR22
Abmessungen: Prüfmuster: 400/1000 x 10 x 22 [mm], Stababstand 8 mm
Farbe: weiß
Oberfläche: gebogen und gerillt bzw. gerillt und geriffelt
Hersteller/Lieferer: ADO-Metall GmbH
Ölwerkstraße 66
49744 Geeste

Auftraggeber: ADO Metall GmbH
Ölwerkstraße 66
49744 Geeste

Zeugnisnummer: 101752401.001

Probeneingang: 06.03.2024, 15.03.2024

Prüfdatum: 22.03.2024

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN EN 16165** (Ausgabe 02/2023)
"Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden - Ermittlungsverfahren";
Anhang A – Prüfung durch barfüßiges Begehen einer schiefen Ebene
Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.
Prüfrichtung 1: parallel zu den Vollprofilstäben
Prüfrichtung 2: senkrecht zu den Vollprofilstäben

Prüfergebnis: **Vollprofilstaboberseite gebogen und gerillt**
Winkelwert α_{barefoot} :
1. Prüfrichtung: **35°**
2. Prüfrichtung: **36°**

Vollprofilstaboberseite gerillt und geriffelt
Winkelwert α_{barefoot} :
1. Prüfrichtung: **35°**
2. Prüfrichtung: **37°**

Bewertung: **Bewertungsgruppe der Rutschhemmung: C**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.

Institut für Wand- und Bodenbeläge

Der Geschäftsführer

Dipl.-Ing. Friedrich Höltkemeyer



Großburgwedel, 27.03.2024
Schu/ke

Dieses Prüfzeugnis gilt nur für die geprüften und mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Für die Klassifizierung nach der Prüfgrundlage werden keine Messunsicherheiten berücksichtigt. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de
Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS akkreditierte Prüfstelle. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde D-PL-18372-01-00 aufgeführten Bereiche. Vom DIBT nach LBO unter der Kenn-Nr. NDS 20 anerkannte und nach EU-BauPVO notifizierte Stelle NB 1212.

